

V zmysle vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 308/2016 o výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom platnej od 1.1.2017 je **faktor primárnej energie** (FPE) pre systém CZT Bytový podnik Námestovo, s.r.o.

za rok 2020:

Tepelný okruh PK2 Stred: $fp-CZT = 0,6967$
Tepelný okruh PK5 Brehy: $fp-CZT = 0,7223$

za rok 2021:

Tepelný okruh PK2 Stred: $fp-CZT = 0,6872$
Tepelný okruh PK5 Brehy: $fp-CZT = 0,7179$

za rok 2022:

Tepelný okruh PK2 Stred: $fp-CZT = 0,6864$
Tepelný okruh PK5 Brehy: $fp-CZT = 0,7166$

za rok 2023:

Tepelný okruh PK2 Stred: $fp-CZT = 0,6935$
Tepelný okruh PK5 Brehy: $fp-CZT = 0,7247$

za rok 2024:

Tepelný okruh PK2 Stred: $fp-CZT = 0,6956$
Tepelný okruh PK5 Brehy: $fp-CZT = 0,7223$

Faktor emisií CO₂:

za rok 2020:

Tepelný okruh PK2 Stred: $fCO_2 = 0,3376 \text{ kg/kWh}$
Tepelný okruh PK5 Brehy: $fCO_2 = 0,3344 \text{ kg/kWh}$

za rok 2021:

Tepelný okruh PK2 Stred: $fCO_2 = 0,3335 \text{ kg/kWh}$
Tepelný okruh PK5 Brehy: $fCO_2 = 0,3344 \text{ kg/kWh}$

za rok 2022:

Tepelný okruh PK2 Stred: $fCO_2 = 0,3320 \text{ kg/kWh}$
Tepelný okruh PK5 Brehy: $fCO_2 = 0,3349 \text{ kg/kWh}$

za rok 2023:

Tepelný okruh PK2 Stred: $f_{CO_2} = 0,3354 \text{ kg/kWh}$

Tepelný okruh PK5 Brehy: $f_{CO_2} = 0,3382 \text{ kg/kWh}$

za rok 2024:

Tepelný okruh PK2 Stred: $f_{CO_2} = 0,3352 \text{ kg/kWh}$

Tepelný okruh PK5 Brehy: $f_{CO_2} = 0,3373 \text{ kg/kWh}$